

Odpowiedź na pytanie.

Dzień dobry , jeszcze przed rozstrzygnięciem pierwszego postępowania przetargowego sygnalizowałem o braku możliwości realizacji Eaton poz. 9. przekaźnik 24V oraz poz. 10. przekaźnik 230V(nie ma zamienników spełniających kryteria), gdyż producent wycofał się z produkcji.

Dlatego też nie złożyliśmy oferty we wcześniejszym postępowaniu, oraz możliwe że dlatego też nie nikt nie złożył oferty na te zadanie. Proszę o zmianę na ogólnie dostępnych , oraz będących w obecnej produkcji.

W zastępstwie mogą być przekaźniki

9. Przekaźnik elektromagnetyczny ze stykami 2 przełącznymi 2x8A , cewka sterująca 24V AC/DC, montaż na listwie DIN (TS 35), obudowa modułowa

10. Przekaźnik elektromagnetyczny ze stykami 2 przełącznymi 2x8A , cewka sterująca 230V AC, montaż na listwie DIN (TS 35), obudowa modułowa

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę proponowaną przez oferenta.